



“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД
гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Ген. Владимир Вазов” № 3

Изпълнителен Директор: +359 56 871 440

Факс: +359 56 842 979

e-mail: office@vik-burgas.com

WEB: www.vik-burgas.com

Изм. № 12-2487-3 04.04.2025 г.

ДО
„МЕЛВИСИА ИНВЕСТМЪНТ” ЕООД
АНДРЕС СОФОКЛЕУС
ул. „Георг Вашингтон“ № 23А
гр. София

Чрез пълномощник
ЗОЯ КИРИЛОВА ДИМИТРОВА

Относно: Заявление с вх. № ТД – 2487 – 2/21.03.2025г. за съгласуване на проект за обект: Сградно водопроводно и канализационно отклонение за обект „Представителна сграда с апартаменти за сезонно обитаване и КОО, блок № 1, 2, 3, 4“ в УПИ I – 6071, 6072, 6073, ПИ 00833.6.430, м-ст „Бабата“, землище гр. Ахелой, община Поморие

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съгласуваме представения технически проект.

Конкретно за обекта присъединяването се осъществява чрез ново водопроводно отклонение от тръби ПЕВП DN110 и ново напорно канализационно отклонение от тръби ПЕВП DN110.

Представени за 2бр. декларации от частни инвеститори за включване към съществуващите уличен водопровод ПЕВП Ø225 и уличен канализационен тласкател Ø315.

Строително монтажните работи да се извършат в присъствието на наш представител от „В и К“ район Поморие.

Не възразяваме за посочения обект да се издаде разрешение за строеж.

С уважение,

ЦВЕТАН МИРЧЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР





"WATER SUPPLY AND SEWERAGE" EAD

city Burgas, district Pobeda, str. "Gen. Vladimir Vazov" No. 3

Executive Director: +359 56 871 440

Fax: +359 56 842 979

e-mail: office@vik-burgas.com

WEB: www.vik-burgas.com

Ex. N°PMA-2487-3 04.04.20 25 Г

To

"MELVISIA INVESTMENT" LTD

ANDRES SOPHOCLEUS

St. "George Washington" No. 23A

city Sofia

By proxy

ZOYA KIRILOVA DIMITROVA

Re: Application with entry No. TD 2487 2/21.03.2025 for approval of a project for a site: Building water supply and sewer diversion for a site "Representative building with apartments for seasonal living and KOO, block No. 1, 2, 3, 4" in UPI 1 - 6071, 6072, 6073, PI 00833.6.430, "Babata" district, land c. Aheloy, Pomorie municipality

DEAR LADIES AND GENTLEMEN,

We approve the presented technical project.

Specifically for the site, the connection is made through a new water supply diversion from PEVP pipes DN110 and a new pressure sewage diversion from PEVP pipes DN110.

Presented for 2 pcs. declarations from private investors for inclusion in the existing street water pipe PEVP 0225 and street sewage pusher 0315.

The construction and assembly works should be carried out in the presence of our representative from "V and K" Pomorie region.

We do not object to a building permit being issued for the said object.

With respect,

Tsvetan Mirchev
EXECUTIVE

